

Legende

Bestehend

Projekt

Wasser

Kanalisation

Elektro

Swisscom / Tel.

WD Comtec

Rohrmaterial

HDPE Kunststoff-Druckrohrleitungen
Klasse (S5) - PN 16 bar ohne Aussenummantelung
durchgehend verschweisst

Gesamtlänge Hauptleitungen:
- HDPE 200/163.6 mm, L = 35 m
- HDPE 160/130.8 mm, L = 170 m
Total = 205 m

Bestehende Werkleitungen schematisch und ohne Gewähr für Lage und Vollständigkeit. Aktuelle Pläne sind durch den Unternehmer vor Baubeginn bei den zuständigen Werken einzuholen.

Kanton Aargau

Gemeinde Unterkulm

Werkleitungs- und Strassenbau

Waldeggweg / Einschlagstrasse / Krummackerweg

Wasserleitungersatz (GWP-Massnahme 'U'-1. Etappe)

Situation 1 : 200

Bauprojekt

ÜBERSICHTSSKIZZE: 1 : 25'000

PLAN NR. 5726.119.302

FORMAT : 126 / 45

AMTLICHE VERMESSUNG

CH1903/LV95

März 2025

PROJEKT

2025

GEZEICHNET

NS

14.08.2025

GEPRÜFT

Sp

14.08.2025

ÄNDERUNGEN

INDEX

A

B

C

BAUHERR:

Gemeinde Unterkulm